




**Abwasser- und
Umweltechnik** GmbH

99891 Schwarzhausen - Inselsbergstrasse 3 - Tel : +49(0)36259/5670

Auftraggeber:

Moritz Bau
Am Schloßpark 3
12345 Burghausen
Tel. 0123/4567899

Protokoll Dichtheitsprüfung Rohr - Luft/EN1610



Standort	: Betriebsgelände	Plan-Nr.	: 12-5543
Ort	: 99891 Schwarzhausen	Haltungsnummer	: 1
Straße	: Inselsbergstrasse	von Schacht	: 1
Prüfer	: Hr. Mustermann	bis Schacht	: 2
Prüfausrüstung	: DPK1000LVW SN:060120	Länge Prüfstrecke	: 5,0 m
Auftrags-Nr.	: 5	Rohrprofil	: Kreis
Prüfdatum	: 31.01.2006 13:55:31	Durchmesser	: 150 mm
Prüfmethode	: Luft/EN1610	Rohrnummer	:
Prüfklasse	: Luft LD	Innenschutz	: ohne
Bereich	: Rohr	Bemerkung	:
Material	: Polyvinylchlorid hart	Sensor	: PMC131 -300 - +300mbar SN:7B05FA01052
Sensorprüfung	: 16.01.2006	Zulassung	: Werksprüfung

Prüfdruck	: 200,00 mbar	Vorfüllzeit	: 5:00 min
zul. Druckverlust	: 15,0 mbar	Prüfzeit	: 1:30 min
tats. Druckverlust	: -0,2 mbar	Ergebnis	: bestanden

Prüfer

Auftraggeber